

## DICHIARAZIONE

Si dichiara che il tubo di rame **SMISOL® Frio** prodotto da **SCT** è fabbricato secondo la norma **EN 12735 -1** –“Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione”– e **ASTM B-68/M** per i diametri 14x1 e 16x1 mm e isolato in fase di produzione con una guaina in PE-LD a cellule chiuse.

E' adatto per i campi di utilizzo sotto riportati:

- Impianti di liquidi caldi e freddi, termovettori e refrigeranti

Si dichiara inoltre che la guaina isolante, prodotta in PE-LD ed espansa senza l'utilizzo di CFC e HCFC - **Regolamento Europeo 2037/CE/2000**, soddisfa quanto previsto dalla norma **EN ISO 15758** - “Prestazioni igrotermiche degli impianti degli edifici e delle installazioni industriali – Calcolo della diffusione del vapore acqueo – sistemi di isolamento per le tubazioni fredde”.

Per evitare possibili fenomeni di condensa sulla tubazione, è necessario verificare le condizioni ambientali in cui viene installato il prodotto: umidità relativa dell'ambiente, temperatura dell'ambiente e del fluido all'interno della tubazione. A questo proposito si raccomanda la verifica attraverso il diagramma psicrometrico.



Serravalle Copper Tubes S.r.l.  
a Socio Unico  
Sede Legale  
15069 – Serravalle Scrivia (AL)  
Via Cassano, 113

Phone: + 39 0143 609 1  
PEC: ktubes@legalmail.it  
www.sctubes.com  
www.kme.com

Cap. Soc. € 3.000.000,00 iv  
Cod. Fiscale e Reg. Imprese  
di Alessandria 06600700485  
Partita IVA IT06600700485